



認定番号 1007-02901-81

# 認定合格証

緊結部付布材

T-18F (T-18, T-15F, T-15, T-12F, T-12, T-10, T-09F, T-09,

T-075F, T-075, T-065-NU, T-06F, T-06, T-045, T-045F, T-035,

T-03, T-015)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿  
(堺工場)

社団法人 仮設工  
会 長 鈴木





# 試験成績書

総数 28頁中の 14頁  
試験番号 1007-02901-8101

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 緊結部付布材 T-18 5本
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、くさび緊結式足場の部材及び附属金具による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

## (1) 緊結部及びその取付部の強度試験

供試体組 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	20中止	20中止	20中止	20中止	20中止	—
認定基準による値	9.00 kN 以上					10.0kN以上

## (2) 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
荷重 7.0 kN におけるすべり mm	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	0	—
強度 kN	21.76		28.74		25.68		25.10		20.22		24.3
認定基準による値	すべり量5mm 以下				強度9.00 kN 以上				10.0kN以上		

※代表型式であるインチサイズの性能値については、平成21年9月29日付け仮発第217号の記の2によりメーターサイズの試験結果から評価した。

## 構造図

