

仮

認定番号 1009-02912-82

認定合格証

緊結部付床付き布わく


F-4018F (F-4018, F-4015F, F-4015)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 9月30日

株式会社 ダイサン 殿
(株西川製作所 本社工場)

社団法人 仮設工
会長 鈴木





試験成績書

総数 2頁中の 2頁
試験番号 1009-02912-8201

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 緊結部付床付き布枠 F-4018 15枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、くさび緊結式足場の部材及び附属金具による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) たわみ及び曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.56kN 時の鉛直たわみ mm	7.9	7.8	7.1	7.3	7.3	-
強度 kN	5.96	6.21	6.25	6.21	6.04	6.13
認定基準による値	鉛直たわみ 11mm 以下 強度 3.92 kN 以上					4.32kN以上

(2) つかみ金具及びその取付部の強度試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	20中止	20中止	20中止	20中止	20中止	-
認定基準による値	14.0 kN 以上					15.7kN以上

(3) 緊結部の引き抜き強度試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	4中止	4中止	4中止	4中止	4中止	-
認定基準による値	2.95 kN 以上					3.25kN以上

(4) エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重 1.56 kN 時の鉛直たわみ mm	5.1	4.9	5.1	5.0	5.2	-
強度 kN	6.94	7.53	7.42	7.21	7.32	7.28
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 3.92 kN 以上					4.32kN以上

※代表型式であるインチサイズの性能値については、平成21年9月29日付け仮発第217号の記の2によりメートルサイズの試験結果から評価した。

構造図

