



認定番号 1007-02901-85

認定合格証

屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具

PJJ-6


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿
(堺工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴木



0
2
P



試験成績書

総数 28頁中の 27頁
試験番号 1007-02901-8501

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 PJJ-6 5本
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、くさび緊結式足場の部材及び附属金具による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

ねじ部の圧縮強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	40中止	40中止	40中止	40中止	40中止	-
認定基準による値	18.0 kN 以上					20.0kN以上

構造図

