



認定番号 1005-02911-86

認定合格証

くさび式足場用梁枠


HW-54NF(HW-54N, HW-54ⅡN)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間を2月延長する

認定日 平成22年 5月31日
認定有効期限 平成23年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿
(株)カワモト 本社工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴木





試験成績書

総数 2頁中の 2頁
試験番号 1005-02911-8601

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠(低層用3スパン) HW-54NF 6枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、くさび緊結式足場の部材及び附属金具による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 | 平均値 |
|---------------------|--------|------|-----------|----------|
| 荷重 9.5 kN時の鉛直たわみ mm | 13.0 | 14.6 | 13.1 | - |
| 強度 kN | 36.3 | 36.4 | 35.7 | 36.1 |
| 認定基準による値 | 鉛直たわみ量 | 2スパン | 25.0 mm以下 | - |
| | | 3スパン | 25.0 mm以下 | - |
| | 強度 | 2スパン | 13.0 kN以上 | 14.5kN以上 |
| | | 3スパン | 19.0 kN以上 | 21.0kN以上 |

構造図

