



認定番号 1007-02911-87

# 認定合格証

くさび式足場用斜材


TST-18CF (TST-18C, TST-18D, TST-15DEF, TST-15DE, TST-15D,  
TST-12DF, TST-12D, TST-09DF, TST-09D)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿  
(株カワモト 本社工場)

社団法人 仮設工  
会 長 鈴木





# 試験成績書

総数 3頁中の 3頁  
試験番号 1007-02911-8701

1. 仮設機材の種類、型式及び数量      くさび式足場用斜材    TST-18C    12本
2. 試験方法      社団法人仮設工業会制定の認定基準、くさび緊結式足場の部材及び附属金具による。
3. 構造等      構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

## 斜材及びその取付部の強度試験

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度 kN	14.4	14.5	14.4	14.4
認定基準による値	12.0 kN 以上			13.0kN以上

※代表型式であるインチサイズの性能値については、平成21年9月29日付け仮発第217号の記の2によりメーターサイズの試験結果から評価した。

構造図

