



認定番号 1007-02901-88

# 認定合格証

くさび式足場用手すり及び中さん

MTK-18 (MTK-15, MTK-12, MTK-09, MTK-06)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿  
(堺工場)

社団法人 仮設工  
会 長 鈴木





# 試験成績書

総数 28頁中の 28頁  
試験番号 1007-02901-8801

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 くさび式足場用手すり及び中さん MTK-18 5本
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、くさび緊結式足場の部材及び附属金具による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

## 手すり及び中さんの水平移動量及び強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
50kgの重りをつり下げた時の水平移動量(mm)	20.6	21.2	21.0	21.5	21.5
115kg時の破壊の有無	無	無	無	無	無
認定基準による値	水平移動量	100 mm以下			
	強度	115 kgの重りをつり下げ破壊しないこと			

## 構造図

