



認定番号 1007-02912-42

# 認定合格証

階段枠

K-18C (K-09D)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿

(株)西川製作所 本社工場)

社団法人 仮設工  
会 長 鈴木





# 試験成績書

総数 3頁中の 2頁  
試験番号 1007-02912-4201

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 階段枠 K-18C 3台
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、階段枠による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

## (1) 踏み板及び支持材のたわみ試験

供試体 No.		1	2	3
荷重 1.96 kN 時の 鉛直たわみ mm	合成たわみ	16.0	15.9	16.0
	踏み板のみのたわみ	3.6	2.9	3.1
認定基準による値		合成たわみ 25mm 以下 踏み板のみのたわみ 15mm 以下		

## (2) 支持材の曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度 kN	10中止	10中止	10中止	-
認定基準による値	4.90 kN 以上			5.39kN以上

## 構造図

