



認定番号 1010-02901-59

認定合格証

幅木


I-1518F(I-1518, I-1515F, I-1515, I-1512F, I-1512, I-1509F, I-1509,
I-1506F, I-1506)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年10月31日

株式会社 ダイサン 殿
(堺工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴木





試験成績書

総数 2頁中の 2頁
試験番号 1010-02901-5901

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 幅木 I-1518F 10枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、幅木による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつりさげた時の水平たわみ量 mm	29.8	29.9	19.0	23.4	19.5
認定基準による値	100 mm 以下				

(2) 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
85kgの重りをつりさげた時の鉛直たわみ量 mm	3.3	4.6	4.4	4.3	4.5
認定基準による値	10 mm 以下				

構造図

