



認定番号 1007-02901-46

# 認定合格証


防音パネル等の取付け用クランプ  
CY-55


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

株式会社 ダイサン 殿  
(堺工場)

社団法人 仮設工  
会 長 鈴木





# 試験成績書

総数 28頁中の 12頁  
試験番号 1007-02901-4601

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ(標準型) CY-55 10個
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、防音パネル等の取付け用クランプによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

## 強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	12中止	10.88	10.41	10.97	10.19	-
認定基準による値	5.59 kN 以上					6.18kN以上

## 構造図

