

仮

認定番号 2507-029001-80

認定合格証

緊結部付支柱

BK-AN

(BK-BN

BK-D910N

BK-CN

BK-E435N

BK-DN

BK-E237.5N)

BK-EN

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2507-029001-8001

発行日：2025年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊田 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付支柱 BK-AN 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年7月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上				平均値 10.0 kN以上	

(2)-2 ほぞの接続部の引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	27.03	25.77	26.03	15.30	26.55	24.1
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上				平均値 10.0 kN以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし