



認定番号 2307-029001-82

認定合格証

緊結部付床付き布枠

F-2418F

(F-2418

F-2415F

F-2415)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2307-029001-8202

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杣 F-2418F 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年6月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	5.0	5.3	6.7	6.9	6.0	—
強度[kN]	5.06	5.27	5.17	5.11	5.14	5.15
認定基準による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上			

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 8.4 kN 以上					平均値 9.5 kN以上

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	1.6	1.2	0.7	0.6	1.4	—
強度[kN]	6.11	5.96	5.95	6.29	6.10	6.08
認定基準による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2307-029001-82

認定合格証

緊結部付床付き布枠
F-2412F

(F-2412
F-24075F
F-24045)

F-2410
F-24075

F-2409F
F-2406


F-2409
F-24035 II

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2307-029001-8201

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 菅 康 男

- 1 申請者 株式会社ダイサン
2 工場名 堺工場
3 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 F-2412F 15枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
5 試験実施日 2023年6月29日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.		1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]		0.4	1.0	0.6	0.5	0.5	—
強 度[kN]		5.79	5.85	5.78	5.64	5.63	5.73
認定基準による値	鉛直たわみ量	11mm 以下					
	強 度	強度 2.36 kN 以上				平均値 2.60 kN以上	

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 8.4 kN 以上					平均値 9.5 kN以上

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.		11	12	13	14	15	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]		0.1	0.6	0.3	0.2	0.3	—
強 度[kN]		5.95	5.84	6.14	6.27	6.03	6.04
認定基準による値	鉛直たわみ量	10mm 以下					
	強 度	強度 2.36 kN 以上				平均値 2.60 kN以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし