

仮

認定番号 2507-029001-82

認定合格証

緊結部付床付き布枠

F-2418F

(F-2418

F-2415F

F-2415)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2507-029001-8202

発行日：2025年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男

- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 F-2418F 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年7月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.2	7.1	6.4	6.3	6.2	—
強度[kN]	5.09	5.10	5.03	4.97	5.16	5.07
認定基準による値	鉛直たわみ量 11mm 以下					
	強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上					

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 8.4 kN 以上 平均値 9.5 kN以上					

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上 平均値 3.25 kN以上					

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	1.2	0.9	1.5	0.5	0.5	—
強度[kN]	5.43	5.36	5.35	5.62	5.64	5.48
認定基準による値	鉛直たわみ量 10mm 以下					
	強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2507-029001-82

認定合格証

緊結部付床付き布枠
F-2412F


(F-2412	F-2410	F-2409F	F-2409
F-24075F	F-24075	F-2406	F-24035 II
F-24045)			

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2507-029001-8201

発行日：2025年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康 男

- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 F-2412F 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年7月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2) - 1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.3	2.3	2.2	2.6	2.2	—
強度[kN]	5.86	5.87	5.89	5.79	5.65	5.81
認定基準による値	鉛直たわみ量					11mm 以下
	強度					強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上

(2) - 2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 8.4 kN 以上					平均値 9.5 kN以上

(2) - 3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2) - 4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.9	1.0	0.1	0.7	0.6	—
強度[kN]	5.44	5.60	5.55	5.50	5.46	5.51
認定基準による値	鉛直たわみ量					10mm 以下
	強度					強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし