



認定番号 2507-029001-81

認定合格証

緊結部付布材

T-18F

- | | | | |
|-----------|---------|----------|-----------|
| (T-18 | T-15F | T-15 | T-135 |
| T-12F | T-12 | T-10 | T-09F |
| T-09 | T-075F | T-075 | T-06F |
| T-06 | T-05 | T-04 | T-045F |
| T-045 | T-035 | T-03F | T-03 |
| T-0245 | T-02 | T-016 | T-015 |
| T-1145-NU | T-09-NU | T-065-NU | T-0945-DS |
| T-052) | | | |

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2507-029001-8101

発行日：2025年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付布材 T-18F 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年7月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上			平均値 10.0 kN以上		

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	25.12	28.26	21.35	26.01	20.76	24.3
認定基準による値	すべり量	5mm 以下				
	強度	強度 9.00 kN 以上			平均値 10.0 kN以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし