



認定番号 2312-029100-87

認定合格証

くさび式足場用斜材

TST-18CF

(TST-18C

TST-15DE

TST-10D

TST-15DT

TSTA-1513

TSTA-0909T)

TST-18DF

TST-15D

TST-09DF

TST-12DT

TSTA-1209

TST-18D

TST-12DF

TST-09D

TST-09DT

TSTA-0909

TST-15DEF

TST-12D

TST-18DT

TSTA-1818

TSTA-1809T

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029100-8701

発行日：2023年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 昌男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用斜材 TST-18CF 12本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年12月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

斜材及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.	1				2				3				平 均 値
供 試 体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
強 度[kN]	15.0				15.7				15.7				15.4
認 定 基 準 に よ る 値	強 度 12.0kN 以 上								平 均 値 13.0kN 以 上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし