



認定番号 2512-029100-86

認定合格証

くさび式足場用梁枠(低層用3スパン)

HW-54NF

(HW-54 II N

HW-54 II NF

HW-54N)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2512-029100-8602

発行日:2025年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 義男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柱(低層用3スパン)HW-54NF 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年12月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
荷重9.5kN時の鉛直たわみ量 [mm]	13.5		13.5		13.4		—
	13.4		13.3		13.2		
強度[kN]	37.3		37.2		37.2		37.2
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	19.0kN 以上			平均値21.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2512-029100-86

認定合格証

くさび式足場用梁枠(低層用2スパン)

HW-36NF

(HW-36 II N

HW-36 II NF

HW-36N)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2512-029100-8601

発行日: 2025年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠(低層用2スパン)HW-36NF 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年12月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値	
	1	2	3	4	5	6		
荷重6.5kN時の鉛直たわみ量 [mm]	15.5		15.3		14.1		—	
強度[kN]	19.5		19.5		19.2		19.4	
認定基準による値	鉛直たわみ量		25.0mm 以下					
	強度		13.0kN 以上			平均値14.5kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし