



認定番号 2312-029001-88

認定合格証

くさび式足場用手すり及び中棧

MTK-18

(MTK-15

MTK-06F

KT-09N

MTK-12

KT-18N

KT-075N)

MTK-09

KT-15N

MTK-06

KT-12N


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029001-8801

発行日：2023年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用手すり及び中棧 MTK-18 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年12月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり及び中棧の水平移動量及び強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
50kgの重りをつり下げた時の 水平移動量[mm]	20.3	21.3	21.1	21.2	20.9
115kg時の破壊の有無	無	無	無	無	無
認定基準による値	水平移動量	100mm 以下			
	強度	115kgの重りをつり下げ破壊しないこと			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし