



認定番号 2512-029001-88

# 認定合格証

くさび式足場用手すり及び中棧

MTK-18

( MTK-15

MTK-12

MTK-09

MTK-06

MTK-06F

KT-18N

KT-15N

KT-12N

KT-09N

KT-075N)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2512-029001-8801

発行日：2025年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用手すり及び中棧 MTK-18 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年12月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### 手すり及び中棧の水平移動量及び強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
50kgの重りをつり下げた時の水平移動量[mm]	14.4	14.0	14.3	13.4	13.0
115kg時の破壊の有無	無	無	無	無	無
認定基準による値	水平移動量	100mm 以下			
	強度	115kgの重りをつり下げ破壊しないこと			

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし