



認定番号 2512-029001-59

認定合格証

幅木(第2種)

BL-1518ⅢN

(BL-1515ⅢN

BL-1512ⅢN

BL-1509ⅢN

BL-1506ⅢN

BL-15075ⅢN

BL-1518ⅢN-K

BL-1512ⅢN-K

BL-1509ⅢN-K

BL-1506ⅢN-K)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2512-029001-5901

発行日：2025年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) BL-1518ⅢN 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2025年12月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	7.2	8.5	7.6	7.2	7.4
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	6.2	5.4	5.0	6.0	5.5
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重0.6kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.8	0.8	0.7	1.6	1.3
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし