

仮

認定番号 2212-02901-81

認定合格証

緊結部付布材

LN-1800ⅡN

(LN-1500ⅡN

LN-1200ⅡN

LN-900ⅡN

LN-600ⅡN

LN-355ⅡN

LN-300ⅡN)

LNA-1800N

(LNA-1500N

LNA-1200N

LNA-900N

LNA-600N

LNA-400N

LNA-300N

LNA-200N

LNA-1100N

LNA-700N)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2212-02901-8101

発行日：2022年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男



- 1 申請者 株式会社ダイサン
- 2 工場名 堺工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付布材 LN-1800 IIN 5本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2022年12月1日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上				平均値 10.0 kN以上	

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	21.46	20.24	22.69	22.52	18.70	21.1
認定基準による値	すべり量					5mm 以下
	強度					強度 9.00 kN 以上 平均値 10.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし