



認定番号 2512-029100-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用3スパン)  
LHWA-54G


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2512-029100-8604

発行日:2025年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柱(中層用3スパン)LHWA-54G 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年12月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値	
	1	2	3	4	5	6		
荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	8.6		8.4		8.3		—	
	8.4		8.2		8.3			
強度[kN]	73.8		74.8		73.4		74.0	
認定基準による値	鉛直たわみ量		25.0mm 以下					
	強度		48.0kN 以上			平均値53.0kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし



認定番号 2512-029100-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁柱(中層用2スパン)  
LHWA-36G

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2512-029100-8603

発行日:2025年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柱(中層用2スパン)LHWA-36G 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年12月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
	1	2	3	4	5	6	
荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	7.0		6.8		6.9		—
強度[kN]	53.3		53.7		52.2		53.0
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	32.0kN 以上			平均値35.0kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし