



認定番号 2510-029001-90

認定合格証

くさび緊結式足場用先行手すり

LXA-18

(LXA-15

LXA-12

LXA-09

LXA-06)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2510-029001-9001

発行日：2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 1 申請者 株式会社ダイサン
- 2 工場名 堺工場
- 3 種類、型式及び数量 くさび緊結式足場用先行手すり LXA-18 24枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2025年10月8日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2) - 1 水平移動量及び強度試験

| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------|-------|----|--------------------------------|
| 30kgの重りをつり下げた時の水平移動量[mm] | 23 | 21 | 24 |
| 100kgの重りをつり下げた時の破壊の有無 | 無 | 無 | 無 |
| 認定基準による値 | 水平移動量 | | 100mm以下 |
| | 強度 | | 水平移動量が45cm以下で、かつ重りを30秒間保持できること |

(2) - 2 落下阻止性能試験

2 - 1 前踏み側(中央部)への落下試験

| 供試体 No. | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|--|---|---|
| 100kgの重すいを落下させた時の落下阻止の有無 | 有 | 有 | 有 |
| 認定基準による値 | 重すいの落下を阻止でき、かつ、重すい下端の、作業床からの垂下量が3.75m以下であること | | |

2 - 2 前踏み側(端部)への落下試験

| 供試体 No. | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|--|---|---|
| 100kgの重すいを落下させた時の落下阻止の有無 | 有 | 有 | 有 |
| 認定基準による値 | 重すいの落下を阻止でき、かつ、重すい下端の、作業床からの垂下量が3.75m以下であること | | |

2-3 妻側への落下試験

| | | | |
|------------------------------|--|----|----|
| 供試体 No. | 10 | 11 | 12 |
| 100kgの重すいを落下させた時の 落下阻止の有無 | 有 | 有 | 有 |
| 認定基準による値 | 重すいの落下を阻止でき、かつ、 重すい下端の、作業床からの 垂下量が3.75m以下であること | | |

(2)-3 水平抵抗力試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|-------------|------|
| 供試体組 No. | 1 | 2 | 3 | 平均値 |
| 供試体 No. | 13,14,15,16 | 17,18,19,20 | 21,22,23,24 | |
| 強度[kN] | 22.4 | 22.3 | 24.3 | 23.0 |
| 認定基準による値 | 強度 12.0 kN 以上 平均値 13.0 kN以上 | | | |

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし