



認定番号 2312-029100-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用3スパン)  
LHWA-54G


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029100-8604

発行日: 2023年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 隆男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠(中層用3スパン)LHWA-54G 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年12月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供 試 体 組 No.           |        | 1                      |   | 2    |   | 3    |   | 平均値  |
|-----------------------|--------|------------------------|---|------|---|------|---|------|
| 供 試 体 No.             |        | 1                      | 2 | 3    | 4 | 5    | 6 |      |
| 荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm] |        | 8.1                    |   | 8.3  |   | 8.3  |   | —    |
|                       |        | 8.1                    |   | 7.9  |   | 8.1  |   |      |
| 強 度[kN]               |        | 71.0                   |   | 70.3 |   | 71.3 |   | 70.8 |
| 認 定 基 準 による 値         | 鉛直たわみ量 | 25.0mm 以下              |   |      |   |      |   |      |
|                       | 強 度    | 48.0kN 以上 平均値53.0kN 以上 |   |      |   |      |   |      |

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし

仮

認定番号 2312-029100-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用2スパン)  
LHWA-36G

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(株カワモト 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029100-8603

発行日: 2023年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 康 男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 (株)カワモト 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁杵(中層用2スパン)LHWA-36G 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年12月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供 試 体 組 No.           |        | 1                         |   | 2    |   | 3    |   | 平均値  |
|-----------------------|--------|---------------------------|---|------|---|------|---|------|
| 供 試 体 No.             |        | 1                         | 2 | 3    | 4 | 5    | 6 |      |
| 荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm] |        | 6.8                       |   | 6.7  |   | 6.7  |   | —    |
| 強 度[kN]               |        | 45.9                      |   | 46.3 |   | 45.5 |   | 45.9 |
| 認 定 基 準 による 値         | 鉛直たわみ量 | 25.0mm 以下                 |   |      |   |      |   |      |
|                       | 強 度    | 32.0kN 以上<br>平均値35.0kN 以上 |   |      |   |      |   |      |

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし