



認定番号 2512-029001-59

認定合格証

幅木(第2種)
EH-0912N
(EH-0609N)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2512-029001-5903

発行日：2025年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) EH-0912N 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2025年12月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	13.0	12.9	12.9	13.3	13.1
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし