



認定番号 2312-029001-59

# 認定合格証

幅木(第2種)

DL-1518 II FN

( DL-1515 II FN

DL-1512 II FN

DL-1509 II FN

DL-1506 II FN )


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029001-5902

発行日：2023年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 澤 康 樹



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) DL-1518ⅡFN 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年12月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 幅木の水平引張試験

| 供試体 No.                       | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 60kgの重りをつり下げた時の<br>水平たわみ量[mm] | 15.0     | 15.6 | 15.9 | 16.6 | 15.4 |
| 認定基準による値                      | 100mm 以下 |      |      |      |      |

#### (2)-2 幅木の鉛直荷重試験

| 供試体 No.                       | 6       | 7   | 8   | 9   | 10  |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 85kgの重りをつり下げた時の<br>鉛直たわみ量[mm] | 5.5     | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 5.6 |
| 認定基準による値                      | 10mm 以下 |     |     |     |     |

#### (2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供試体 No.             | 11      | 12  | 13  | 14  | 15  |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 荷重0.8kN時の鉛直たわみ量[mm] | 4.9     | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 |
| 認定基準による値            | 10mm 以下 |     |     |     |     |

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし



認定番号 2312-029001-59

# 認定合格証

幅木(第2種)

DL-1518VFN

( DL-1515VFN

DL-1512VFN

DL-1509VFN

DL-1506VFN

DL-1518IVMIN

DL-1515IVMIN

DL-1512IVMIN

DL-1509IVMIN

DL-1506IVMIN)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿  
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029001-5903

発行日：2023年12月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人  
会



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) DL-1518VFN 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年12月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 幅木の水平引張試験

| 供試体 No.                       | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 60kgの重りをつり下げた時の<br>水平たわみ量[mm] | 14.9     | 12.5 | 11.9 | 11.2 | 14.6 |
| 認定基準による値                      | 100mm 以下 |      |      |      |      |

#### (2)-2 幅木の鉛直荷重試験

| 供試体 No.                       | 6       | 7   | 8   | 9   | 10  |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 85kgの重りをつり下げた時の<br>鉛直たわみ量[mm] | 4.7     | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| 認定基準による値                      | 10mm 以下 |     |     |     |     |

#### (2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供試体 No.             | 11      | 12  | 13  | 14  | 15  |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 荷重0.8kN時の鉛直たわみ量[mm] | 5.2     | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.9 |
| 認定基準による値            | 10mm 以下 |     |     |     |     |

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし